



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии качества». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1104 от 17.05.2018 года. Юридический адрес: 127018, Российская Федерация, город Москва, улица Полковная, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение I, офис 5, телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44, e-mail: info@os-ntk.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1104.B01278

П 02563

Срок действия с 23.06.2021 по 22.06.2024

ПРОДУКЦИЯ:

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, на напряжение 0,66 и 1 кВ, марки согласно приложению № 1 - бланк № ПП 01264. Продукция изготовлена в соответствии с СТО К204-006-2020-ТУ «Кабели силовые, не распространяющие горение и огнестойкие, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия» с изменением №1. Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.110

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия (с Изменением N 1) пп. 4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1- 5.2.4.3, 5.2.5.1 (табл.11 пп. 1- 6), 5.2.5.2 (табл.12 пп. 1, 2, 4, 6), 5.2.5.3, 5.2.7, 5.2.8, 6.3.2- 6.3.6; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». ИНН 1657259971. Юридический адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д.35/2, кабинет 403, Адрес производства: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д.32, телефон: +7 (495) 260-13-19, e-mail: office-ztk@zavod-tatcable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». Юридический адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д.35/2, кабинет 403, телефон: +7 (495) 260-13-19, e-mail: office-ztk@zavod-tatcable.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний №28ИГС-2021, №29ИГС-2021, №30ИГС-2021 от 22.03.2021года, №58ИГС-2021 от 11.05.2021года Испытательного центра ООО ИЦ «Оптикэнерго», регистрационный номер № ОГН4.RU.2704 от 19.01.2021 года по 18.01.2024 года. Акта о результатах анализа состояния производства № 0317 от 10.12.2020 года. Дополнения № 0317 от 15.02.2021 г. к Акту о результатах анализа состояния производства № 0317 от 10.12.2020г. Акта экспертной группы № 0317 от 07.06.2021 года. Решения о выдаче сертификата соответствия № 0317 от 23.06.2021 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Схема сертификации 2d

Руководитель органа по сертификации



М.П.

Эксперт

подпись

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01278

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.110	<p>Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, на напряжение 0,66 и 1 кВ</p> <p>- с изоляцией и наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности марок:</p> <p>АВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВКаШнг(А)-LS, ВКаШнг(А)-LS, АВКсШнг(А)-LS, ВКсШнг(А)-LS, в том числе огнестойкие ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS;</p> <p>- с изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности марок: АПвВГнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГЭнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS, АПвБШнг(А)-LS, ПвБШнг(А)-LS, АПвКаШнг(А)-LS, ПвКаШнг(А)-LS, АПвКсШнг(А)-LS, ПвКсШнг(А)-LS</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1657259971.</p>	СТО К204-006-2020-ТУ «Кабели силовые, не распространяющие горение и огнестойкие, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия» с изменением № 1



Руководитель органа по сертификации

А.Е. Шипалова
подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.И. Генетилова
подпись

Л.И. Генетилова

инициалы, фамилия